



YOGYKARYA

► FASILITAS KELURAHAN

Notoprajan Kini Punya Hidran

NGAMPILAN—Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja melakukan uji fungsi terhadap jaringan hidran kering di Kelurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan.

Uji kering pada hidran yang baru ini, untuk memastikan jaringan hidran memenuhi ketentuan dan standar. "Pengujian dilakukan untuk memastikan apakah masih ada kekurangan atau tidak dari jaringan hidran yang baru selesai dibangun," kata Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja Intan Nasution di sela uji fungsi di Jogja, belum lama ini.



Menurut dia, pembangunan jaringan hidran kering di Kelurahan Notoprajan sudah dilakukan sejak Juli dengan alokasi anggaran dari APBD Kota Jogja Rp724 juta.

Jaringan hidran tersebut dibangun melintasi tiga rukun warga (RW) yang dilengkapi dengan tiga *siamese connection* dan 13 boks hidran.

Siamese connection berfungsi



Antara/Humas Pemkot Jogja

Petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja melakukan uji fungsi terhadap jaringan hidran kering Kelurahan di Kelurahan Notoprajan yang baru selesai dibangun, Kamis (8/9).

untuk menyambungkan pipa air dari mobil pemadam kebakaran ke jaringan hidran kering. Sedangkan boks hidran berisi kelengkapan untuk pemadaman kebakaran, di antaranya dua konektor dan *stop valve*, selang, dan *nozzle*.

Ia mengatakan, dari hasil pengujian yang dilakukan di tiga titik *siamese* dan boks hidran, diketahui dua titik *siamese* sudah memiliki tekanan air dengan standar yang dibutuhkan atau lebih dari 4,5 bar.

"Namun, kami masih harus melakukan uji ulang di satu titik *siamese* karena tekanannya dinilai masih kurang, baru sekitar tiga bar," katanya.

Pembangunan hidran kering

Kelurahan di Kota Jogja dimulai sejak 2017 terutama di permukiman padat penduduk dengan akses jalan yang sempit sehingga sulit dilewati mobil pemadam kebakaran berdimensi besar. Pembangunan ditujukan untuk membantu upaya pemadaman kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.

Hingga tahun ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja sudah membangun jaringan hidran kering di 14 titik. Selain Notoprajan, jaringan hidran tersebut juga sudah dibangun di Ngadiwinatan, Purwodiningratan, Pingit, Semaki Gede, Ronodigdayan, Jlagran, dan Basen. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005