



Jogja Bypass

Mesin Pompa Air Korsleting, Rumah di Wirogunan Terbakar

SEBUAH rumah milik Bambang Agus Darmawan (75) di Joyonegaran RW 12, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, terbakar pada Sabtu malam (3/1) sekitar pukul 23.10 WIB. Saksi dalam kejadian tersebut, Ahmad Wawan Sitawati Yulianto (32) dan I Kadek Rayhan Reysa, yang keduanya merupakan penghuni kos di depan rumah korban.

Kapolsek Mergangsan AKP Fitrianto Heri Nugroho, mengungkapkan, kejadian bermula saat saksi melihat kobaran api yang berasal dari rumah korban. Mengetahui hal tersebut, para saksi kemudian berusaha mengetuk pintu rumah korban untuk memberitahukan adanya kebakaran, namun tidak mendapat jawaban.

"Selanjutnya saksi berteriak meminta bantuan agar warga sekitar mengetahui kejadian tersebut," katanya, saat dikonfirmasi, Minggu (4/1).

Sekitar 15 menit kemudian, mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. "Api berhasil dipadamkan dan diketahui bersumber dari gudang milik korban," jelas Kapolsek.

Akibat kejadian tersebut, beberapa

pa barang milik korban mengalami kerusakan, di antaranya pompa air, lemari, tumpukan kayu, serta plafon gudang. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari petugas Polsek Mantrijeron yang mendatangi TKP, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting arus listrik pada pompa air yang terpasang di sumur dalam gudang. "Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada pompa air," jelas Heri.

Kabel listrik yang mengalami korsleting merupakan instalasi rumah korban yang mengaliri pompa air. Korsleting dimungkinkan terjadi karena kondisi kabel yang sudah termakan usia sehingga tidak lagi optimal dalam mengalirkan arus listrik.

Kapolsek mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penggunaan instalasi listrik di rumah masing-masing. "Kami mengajak warga untuk rutin mengecek kondisi kabel listrik, terutama yang sudah tua. Pastikan juga untuk mencabut atau mematikan aliran listrik pada peralatan elektronik yang tidak digunakan agar kejadian serupa tidak terulang kembali," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005